BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ APE

Cod BA-LM-20-01

MINISTERUL SANATATII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ **LABORATORUL DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA** **VISEU DE SUS STR. 22DEC.Nr.1 tel.0262\353350** e-mail : dspviseu@dspmm.ro	***Nr.reg. :36*** ***Data eliberari 20.05.2020*** Fila 1 din 1 Exemplar nr…1

CLIENT : PRIMARIA SACEL **Adresa: SACEL Nr. 1375**	Solicitantul analizei: DSP MARAMURES **Proces Verbal Nr:** 1146/18.05.2020 /cu fisa nr 044128/03.06.2020
Motivul analizei : Monitorizare de audit X Monitorizare de control Program national Cerere de analiză	Recoltat de: **As. ig. Ardelean I.** conform PO-L-01 Data recoltării: **18.05.2020** Data/ora intrării în laborator **18.05.2020** Starea probei la recepţie:corespunzatoare Data efectuării analizei : **18.05.2020** conform PS-LM-0

PROBA ANALIZATA: APA POTABILA –IESIRE STATIA DE TRATARE

DOCUMENTUL DE REFERINŢĂ: Legea 458/2002 republicata 2017

REZULTATUL ANALIZEI

Caracteristica analizată	Valori determinate	Valori prevazute în documentul de referinţă	Metoda de analiză
Coliformi totali	0 UFC /100ml	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1 : 2015
Escherichia Coli	0 UFC / 100 ml	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 9308 -1: 2015
Enterococi intestinali	0 UFC / 100 ml	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 7899 – 2 : 2002

Rezultatul analizei este valabil pentru proba analizată !

Responsabil de analiză: Dr.Hapca S.	Executant: As.POP F.

Dr. Hapca Silvia
medic specialist
medicină de laborator
[illegible]

AVERTISMENT:este interzisă reproducerea buletinului de analiză sau folosirea unor date parţiale din buletinul de analiză precum şi extinderea rezultatelor la alte produse similare !